

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีที่ยู
- ราคากำหนด เป็นราคากลางค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นตามตัวคณิตกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีที่ยูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีที่ยูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีที่ยูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีที่ยูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีที่ยู ๓,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน๔๗,๐๐๐.....-บาท (-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการกองซ่อม	ประธานกรรมการ
๒. นางยุพิน ศิษย์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๓. นายปองพล สุดวีไลพร	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ